

Simbolo a Norma	Norma di Riferimento	Simbolo	Descrizione
	CEI 3-23		Centralina in PVC
	CEI 3-23		Doppia canalizzazione tipo CARLOFIL 300x75mm (FM E ILLUMINAZIONE) e 300x75mm con separatore (IMP. SPECIALI E ANTINCENDIO)
	CEI 3-23		Doppia canalizzazione tipo CARLOFIL 200x75mm (FM E ILLUMINAZIONE) e 200x75mm con separatore (IMP. SPECIALI E ANTINCENDIO)
	CEI 3-23		Doppia canalizzazione tipo PVC 200x80mm (FM E ILLUMINAZIONE) e 200x80mm con separatore (IMP. SPECIALI E ANTINCENDIO)
	CEI 3-23		Canale portacavi in materiale plastico a battiscopa per distribuzione impianti elettrici
	CEI 3-23		Canale portacavi in materiale plastico a battiscopa per distribuzione impianti illuminazione altezza di installazione h=5.00 mt.
	CEI 3-23		Cavetto incassato pavimento/parete CEI 23-55 tubo flessibile PVC autoestinguente impianti corridoi nord-est
	CEI 3-23		Presse trasmissione dati Cat. 6 installata su canale plastico a parete
	/		Centrale impianto antintrusione
	/		Rivelatore volumetrico
	/		Centrale impianto rivelazione incendi
	/		Rivelatore di fumo
	/		Rivelatore di fumo installato nel controsoffitto con led rosso di segnalazione
	/		Targa con segnalazione visiva-acustica per allarme incendio
	CEI 3-23		Pulsante d'allarme a rottura vetro impianto rivelazione incendi

N.B.

- PREVEDERE INTERFACCAMENTO TRA CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO ESISTENTE POSIZIONATA AL PIANO PRIMO CON QUELLA DI NUOVA FORNITURA
- VERIFICARE NEI LOCALI CON TRAVI SPORGENTI LA NECESSITA' DI INTEGRARE IL NUMERO DI RIVELATORI DI FUMO INSERITI NEL PROGETTO
- PREVEDERE INTERFACCAMENTO TRA CENTRALE ANTINTRUSIONE ESISTENTE POSIZIONATA AL PIANO PRIMO CON QUELLA DI NUOVA FORNITURA
- VERIFICARE CON D.L. LA TIPOLOGIA DI FIBRA OTTICA DA POSARE
- VERIFICARE CON D.L. LA TIPOLOGIA DI CAVO MULTICOPPIA DA POSARE

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Ing. Pietro Torti	CONPATENTE CONSORZIO DI BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 - 42121 Reggio Emilia www.consozbonificaemilia.it - direzione@consozbonificaemilia.it Tel. 0522-443211 Fax. 0522-443254 C.F. 9114930359
COORDINATORE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE Gasparini Associati Studio di ingegneria e architettura di Piero A. Gasparini e Italia Gasparini Via E. Perrini n.14/A 42122 REGGIO EMILIA P.0522/557591 FAX.0522/557594 E-MAIL: edil@gaspariniassociati.it P.0522/558058	OGGETTO PALAZZO SEDE Intervento di restauro e mantenimento conservativo a seguito del sisma maggio 2012
PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: Arch. Italia Gasparini PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI Vioratti P.A. LUCA PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI Cesari P.T. ANTONIO	TIPOLOGIA Impianti elettrici e speciali uffici tecnico-amministrativi impianto allarme e distribuzione dati
TIMBRI DEI PROFESSIONISTI 	SCALA 1:100
MISSIONE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO ESECUTIVO	DATA DIC. 2015 GIUGNO 2017
TAVOLA IE.03	

